



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/K/0652/01/2017**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

**ORYGINAŁ**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

Wyrób / product: **MSMTAU-(09/12)HRFN8-QRD6GW, MSMBBU-(09/12)HRFN8-QRD6GW, MOB01-(09/12)HFN8-QRD6GW, M2OF-18HFN1-Q, MCD-42HRFN1-QRD0, MUE-42HRFN1-QRD0, MOD30U-42HFN1-(QRD0/RRD0), MTI-(18/24/30/36/42/48/55)HWFN1-QRD0**

Zawierający / containing: aluminium, stal, miedź, ABS i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: grzania i chłodzenia powietrza w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych, komercyjnych, usługowych, produkcyjnych, obiektach szpitalnych, do produkcji i przechowywania żywności oraz leków

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiam higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie klimatyzatorów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektów i pomieszczeń w których są one montowane. Z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sal operacyjnych, OIOM, sal wybudzeniowych).

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Midea Electric Trading (Singapore) Co.Pte.Ltd.  
# 38-05 Singapore Land Tower, Singapore 048623  
50 Raffles Place

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ZYMETRIC Sp. z o.o.  
03-228 Warszawa  
ul. Marywilska 34

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-09-07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-09-07 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 września 2017

The date of issue of the certificate: 7th September 2017

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*dr Bożena Krogulska*

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287