



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY**

HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

BK/K/0456/01/2018

ORYGINAL

Wyrób / product: MS(AE,AF)(A,B,C,D)U-(09,12,18,24); MO(BA30,B30,CA30,BA03,B02)-(09,12,18,24); MCA3I-09; MCA3U-(12,18); MCA3-18; M(2,3,4,5)O; MTI,MCD,MUE-(18,24,36,48,55); MO(BA,CA,DA,EA)-(18,24,36,48,55)HFN8; MOBA-(12,18)HFN8

Zawierający / containing: aluminium, stal, ABS, miedź, mosiądz, włókno szklane i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: grzania i chłodzenia powietrza w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych; obiektów: szpitalnych, przeznaczonych do produkcji i przechowywania żywności oraz lekarstw

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- Montaż, eksploatacja i serwis urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta
- Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia.
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w ww. urządzeniach
- Elementy wykonane z mikrowłókna szklanej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń
- Zastosowanie ww. urządzeń w obiektach służby zdrowia z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu  
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Midea Electric Trading (Singapore) Co. Pte. Ltd

#Singapore Land Tower

Singapore 048623 50 Raffles Place

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AIRCON Sp. z o. o.

05-270 Marki

ul. Okólna 45

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-07-23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-07-23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 lipca 2018

The date of issue of the certificate: 23rd July 2018

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

z up. Maciej Szulc  
dr Bożena Krogulska